

ПМ 74230041000107073317



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии(визите) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Челябинской области**

ул. Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№06/32-1-138 г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д.61а «14» августа 2023г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Шалагиной Натальей Геннадьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «ДС № 351 г. Челябинска», расположенного по адресу: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д.61а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. цоколь по периметру здания дошкольной организации, крыльца (7 штук) с первого этажа находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, практически разрушены, что может послужить причиной травматизма воспитанников (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20);
2. в туалетных помещениях групп №№7,9,11, в раздевальном помещении группы №3, в изоляторе медицинского блока, на лестничном марше возле групп №7 и №11 конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года: оконные рамы, подоконники

- деформированные, с глубокими трещинами, сколами (п.2.7.2.СП 2.4.3648-20);
3. не организован производственный контроль при производстве пищевой продукции, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) п.2. ст.10. глава 3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 1.1.1058-01;
 4. не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20);
 5. не организован текущий, в том числе при замене источников освещения, производственный контроль уровня искусственной освещенности в игровых и учебных помещениях (в соответствии с порядком и периодичностью, указанному в программе производственного контроля) СП 1.1.1058-01;
 6. в спальнях помещений групп №№1,2,3,5,4,8, в групповых помещениях групп №3,8, в коридоре прачечной на полу имеются дефекты линолеума (загибы, дыры), что не позволяет качественно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, может послужить причиной травматизма воспитанников (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Выполнить работы по восстановлению цоколя, крылец с первого этажа (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20)
Срок: до 31.08.2026г.
2. Обеспечить выполнение работ (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20):
- по замене линолеума в спальнях помещениях групп №№1,2,3,5,4,8, в групповых помещениях групп №3,8, в коридоре прачечной
Срок: до 31.08.2026г.
3. Обеспечить выполнение работ (п.2.7.2.СП 2.4.3648-20):
- по замене окон в туалетных помещениях групп №№7,9,11, в раздевальном помещении группы
Срок: до 31.08.2026г.
4. Обеспечить проведение производственного контроля при производстве пищевой продукции, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), представить подтверждающие документы, протоколы лабораторных испытаний (п.2. ст.10. глава 3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 1.1.1058-01);
Срок: до 23.10.2023г.

5. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Представить подтверждающие документы, протоколы лабораторных испытаний (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20);

Срок: до 23.10.2023г., в дальнейшем раз в 10 лет

6. Организовать текущий, в том числе при замене источников освещения, производственный контроль уровня искусственной освещенности в игровых и учебных помещениях (в соответствии с порядком и периодичностью, указанному в программе производственного контроля) СП 1.1.1058-01;

Срок: до 23.10.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 351 г. Челябинска», расположенное по адресу: 454081, Челябинская область, город Челябинск, ул. Артиллерийская, д.61а

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 720-00-82, электронный адрес: rospn-06@chel.surnet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в **срок до «23» октября 2023г., до «31» августа 2026г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

Шалагина Н.Г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» августа 2023 г.

(подпись)

И.А. Дубровина

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: e-mail: edu @cheladmin.ru